MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU

Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M.

Biroul Igiena Mediului

Operator de date cu caracter personal nr.14781

D.S.P.J. BACĂU

Nr. 5289/ 24-03-2025

Unitatea Administrativ Teritorială GIOSENI NR. 822 DATA 25.03.2025

Către,

U.A.T. GIOSENI

În conformitate cu legislația in vigoare a fost analizată o probă de apă în cadrul monitorizării operaționale, conform programului de monitorizare înaintat către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, după cum urmează:

Rețea comunală – Sediu Primărie – Raport de încercare nr. 291/18.03.2025;

Calitatea apei se încadrează în prevederile legislației specifice (OG 7/2023), la parametrii analizați.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele ale rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!

În baza contractului încheiat de instituția dumneavoastră cu Directia de Sănătate Publică a Județului Bacău, vă trimitem anexat buletinele de analiză în original, cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Carmen Mihaela ARIM

	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Ec. Marilena Cîrjan	Director Executiv Adjunct Economic		
Avizat	Dr. Linda Voinea	Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică		
Avizat	Dr. Nicoleta Bălășoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		
Elaborat	Ing. Liviu Furtună	Inspector de specialitate I		

Municipiul Bacău, str.Vasile Alecsandri nr. 45, cod 600011
Tel. 0234/512850, Fax: 0234/524875, mail: dspjbacau@aspjbacau.ro
www.ms.ro www.aspjbacau.ro

IRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 291** **DATA: 18.03.2025**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT GIOSENI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă RETEA COMUNALA/ GIOSENI
SEDIU PRIMARIE

PUNCT PRELEVARE: **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 5289 / 18.03.2025 /**

PRELEVAT DE : **18.03.2025** Durata efectuării încercării: 72h

Data intrării probei în laborator:

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,010
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,001
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	11,78
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,326 (0,326 + 0,000)
Fier	microgram/l	Method 8008	max. 200	20

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALĂ
SPECIALIST CHIMIE SANITARĂ

Lucrat de: NECHITA CARMEN Subinginer I Laborator Chimie Sanitară

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. MIH... Me... medici... C...
HAMCIUC primar laborator 3594

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.